



336348 444312

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
Смоленской области

Прокуратура Починковского района
ул. Советская, д. 23, г. Починок,
Смоленская область, 216600

20.04.2013 № Испр - 7-23-1

Заведующему
МБДОУ Детский сад № 4
г. Починка

Романенко О.Л.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
об образовании, о пожарной безопасности

Прокуратурой Починковского района во исполнение задания прокуратуры Смоленской области, с привлечением в качестве специалистов сотрудников ОНД и ПР Починковского, Монастырщенского и Хиславичского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области, проведена проверка исполнения законодательства в сфере гражданской обороны, образования и пожарной безопасности.

Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя названный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законов и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

ПО № 100251

Прокуратура Починковского района
Смоленской области
№ Испр7-23

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Частью 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – 123-ФЗ) определено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований названного Федерального закона.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее – ППР в РФ).

В соответствии с п. 23 ППР в РФ при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Согласно пп. «а» п. 27 ППР в РФ при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.

Требованиями п. 36 ППР в РФ установлено, что руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" установлены нормативные требования, предъявляемые к эвакуационным путям и выходам. Так, пунктом 4.2.22 СП 1.13130 установлено, что двери эвакуационных

выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Между тем, по результатам проверки МБДОУ Детский сад № 4 г. Починка, установлен ряд нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Так, при эксплуатации эвакуационного пути 2 этажа детского сада, допущено размещение устройства, препятствующего свободной эвакуации людей (дверь пути эвакуации, ведущая на внешнюю металлическую лестницу, удерживается цепью, продеваемой через отверстие в дверном полотне и фиксирующейся гвоздём, вбитым в дверную коробку), чем нарушен пп. «а» п. 27 ППР в РФ.

Дверь эвакуационного выхода из помещений 2-го этажа открывается не по направлению выхода из здания, чем нарушены требования ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 23 ППР в РФ, п. 4.2.22 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".

В нарушение ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 23 ППР в РФ при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение проектных решений (в части объемно-планировочных решений), внешняя металлическая лестница эксплуатируется с частично демонтированной ступенью (отсутствует металлический настил, сохранена только каркасная часть).

В здании детского сада не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения ручных извещателей пожарных, чем нарушены требования ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 36 ППР в РФ.

Указанные нарушения, в случае возникновения пожара, могут привести к гибели и травмированию несовершеннолетних, персонала и посетителей, а также увеличению ущерба, причиняемого пожаром.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению нарушений обязательных требований законодательства в сфере пожарной безопасности, а также причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, по вине которых допущены выявленные нарушения.

3. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» о дате и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно сообщить прокурору района для поддержания изложенных требований.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в письменной форме в прокуратуру Починковского района Смоленской области в установленный законом месячный срок.

Прокурор района



А.Н. Никулин